



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0492/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Filtry do wody i wymienne wkłady typoszeregu: AQUAHOME, AQUASET, AQUACARBON**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, POM, PP, HDPE, ABS, PTFE, EPDM, NBR, węgiel aktywny, Multimix/Ecomix, piasek i żwir filtracyjny, kationit silnie kwaśny i inne materiały według deklaracji wnioskodawcy

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wody dla przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do urządzeń należy dołączyć instrukcję w języku polskim informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji. Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60mg/l CaCO₃.


Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

ECO WATER SYSTEMS LLC
1890 Woodlane Drive
Woodbury, MIN 55125, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EcoWater Systems Poland Sp. z o.o.
61-013 Poznań
ul. Bałtycka 6



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.05.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.05.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 maja 2021

The date of issue of the certificate: 5th May 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349