



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy, Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0195/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Grzejniki płytowe typ: Higieniczny VK/K: 10, 20,30

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: zastosowania w systemach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach obiektów podmiotów wykonujących działalność leczniczą (np. szpitale, przychodnie, ambulatoria) oraz obiektów przemysłowych branży spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, grzejniki powinny mieć gładkie powierzchnie płyt grzewczych, nie mogą posiadać żadnych elementów konwekcyjnych między płytami oraz osłon bocznych i górnej. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych i technicznych, instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PEKSA PROFIL SAN. VE TIC.A.S. Aydin OSB- Umurlu Mah

Aydin Organize Sanayi Bolgesi Umurlu/ Efeler/AYDIN- Turcja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Viessmann Sp. z o.o.
53-015 Wrocław
ul. Karkonoska 65

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.04.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.04.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 kwietnia 2021

The date of issue of the certificate: 19th April 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH