

Długości przewodów w module wewnętrznym/zewnętrznym

Przewody	Moduł wewnętrzny	Moduł zewnętrzny, typ	
		od 221.C04 do C08	od 221.C10 do C16
Zasilające przewody elektryczne	▪ Regulator pompy ciepła 230 V~	1,5 m	—
	▪ Sprężarka 230 V~/400 V~	—	1,2 m
Pozostałe przewody przyłączeniowe	▪ 230 V~, np. do pomp obiegowych	1,5 m	—
	▪ < 42 V, np. do czujników	1,1 m	—
Przewód połączeniowy magistrali Modbus modułu wewnętrznego/zewnętrznego (giętki przewód danych)	▪ Modbus	1,1 m	1,2 m

Zalecane elastyczne przewody zasilające

Moduł wewnętrzny

Przyłącze elektryczne	Przewód	Maks. długość przewodu
Regulator pompy ciepła 230 V~	▪ Bez blokady dostawy energii elektrycznej przez ZE	3 x 1,5 mm ²
	▪ Z blokadą dostawy energii elektrycznej przez ZE	5 x 1,5 mm ²
Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej	▪ 400 V~	5 x 2,5 mm ²
	▪ 230 V~	7 x 2,5 mm ²