

Vitocell 100-B

Dotyczy typu:
CVBC-300-S2

My, firma Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Niemcy, jako następca prawny Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Niemcy, oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że wymieniony produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw i rozporządzeń.

2009/125/WE Dyrektywa ramowa w sprawie ekoprojektu (Dz.U. L 285/10, 31.10.2009)
2014/68/UE Dyrektywa ciśnieniowa (Dz.U. L 189/164, 27.06.2014)
(UE) 814/2013 Wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej (Dz.U. L 239/162, 06.09.2013)

Dane według dyrektywy dot. urządzeń ciśnieniowych (2014/68/UE):

- Ogrzewane urządzenie ciśnieniowe z trzema komorami (niezabezpieczone przed przegrzaniem)
- Udział wody użytkowej zgodnie z artykułem 4, punkt (3)
- Udział wody grzewczej i udział solarny w kategorii 1
- Zastosowany moduł oceny zgodności: B i C2
- Badanie typu UE wykonane przez: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 Monachium, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0036
- Numer certyfikatu wzorca konstrukcyjnego: Z-IS-ESA12-MUC-23-03-5010230631-002

Urządzenie ciśnieniowe zostało sprawdzone bez wyposażenia (urządzeń zabezpieczających).
Przed ustawieniem i pierwszym uruchomieniem urządzenie ciśnieniowe należy wyposażyć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zastosowane normy:

DIN 4753-3:2017-08
EN 12897:2016 + A1: 2020
EN 15332:2019
Przepisy AD 2000

Zgodnie z postanowieniami wymienionych dyrektyw produkt ten został oznakowany symbolem **CE-0036**.

Allendorf, 28.03.2025

spółka Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, reprezentowana przez swojego komplementariusza Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



z up. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology



z up. Florian Cronau
Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann Sp. z o.o.
A Carrier Company
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
fax: (32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl